



TERVISEAMET



Katseprotokoll KJL2024/V900MB
Rahvatervise labor
Vee mikrobioloogiline analüüs

Tellijä: OÜ TAPA VESI, 10293718
Proovivõtuukoht: Assamalla puurkaev, katastri nr. 2894, Assamalla, Tapa vald
Proovivõtja: Tiina Uustal 2331/23

Veeallika liik:	Põhjavesi	Proov võetud:	30.05.2024	09:45
Proovivõtuakti/kaaskirja nr.:	VXX2024TU0506	Laborisse toodud:	30.05.2024	15:00
Proovi seisund:	Ilma iseärasusteta	Analüüs alustatud:	30.05.2024	15:15
		Analüüs lõpetatud:	03.06.2024	
		Protokoll vormistatud:	03.06.2024	

Analüüsi tulemused

Näitaja/Analüüs	Tulemus	Ühik	Analüüsimeetod
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 22 °C	8	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222
Enterokokid	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2

Proovivõtukohal määratud parameetrid

Parameeter	Tulemus	Ühik	Mõõteriist
Vee temperatuur*	9,1	°C	Digitaaltermomeeter TFX422

(*) - ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Sirli Linde

Ida reg. laboriteenuste juht



Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.
Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katseprotokoll KJL2024/V900MB Lk 1 / 1

Kohtla-Järve labor

Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322 / 5183642 / kjlabor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 30133508