



TERVISEAMET

EAK

EN ISO/IEC 17025  
L042

**Katseprotokoll KJL2024/V1415MB**  
**Rahvatervise labor**  
**Vee mikrobioloogiline analüüs**

Tellijä:	OÜ TAPA VESI, 10293718	Proov võetud:	18.09.2024	12:40
Proovivõtukoh:	köögi kraan, Tapa Gümnaasium, Pargi tn. 12, Tapa	Laborisse toodud:	18.09.2024	15:40
Proovivõtja:	Tiina Uustal 2331/23	Analüüs alustatud:	18.09.2024	15:55
Veeallika liik:	Veevärgivesi	Analüüs lõpetatud:	21.09.2024	
Proovivõtuakti/kaaskirja nr.:	V2024001415	Protokoll vormistatud:	23.09.2024	
Proovi seisund:	Ilma iseärasusteta			
Proovivõtumeetod:	EVS-EN ISO 19458*			

**Analüüsi tulemused**

Näitaja/Analüüs	Tulemus	Piirsisaldus	Ühik	Analüüsimeetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Escherichia coli	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 22 °C	28		PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222
Soole enterokokid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2

Piirsisaldus: Kolooniate arv 22 °C Ebaloomulike muutusteta.

Sotsiaalministri määrus nr 61, 24.09.2019 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded.

(\*) - ei kuulu akrediteerimisulatusse.

PMÜ - pesa moodustav ühik

Maria Derevjagina  
kvaliteedispetsialist



Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.  
Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katseprotokoll KJL2024/V1415MB Lk 1 / 1

Kohtla-Järve labor

Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322 / 5183642 / kjlabor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 31007330