



ANALÜÜSIAKT VI25001001 - Joogivesi

Tellija: TAPA VESI OÜ
Rakvere tee 1
45106 Tapa
Tapa linn
Lääne-Viru maakond

Leping: Tapa Vesi OÜ

Proovivõtjad: Uustal, Tiina, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, atest.nr. 2331/23

Juuresolijad: Lande, Aivar, Tapa Vesi OÜ

Proovivõtuaeg: 19.02.2025 12:00

Laborisse tulek: 19.02.2025 16:00

Analüüsi lõpp: 25.02.2025 13:41

Proovivõtukohta valdaja: TAPA VESI OÜ

Proovivõtukoht: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tamsalu linn, Sõpruse tn 3, Tamsalu Kultuurimaja, majja sisenev kraan

Proovi märgistus: 242, MB471

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus	EVS-EN 27888	510	µS/cm	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622	1		
pH	ISO 10523	7,5		
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C **	2,5	mg/l Pt	
Coli-laadsed bakterid *	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0

** akrediteerimata meetod; * näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: laboratooriumi juhataja Anna Lobanova
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

27.02.2025

ANALÜÜSIAKT VI25001001 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Enterokokid *	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml	0
Escherichia coli *	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Kolooniate arv 22 °C *	EVS-EN ISO 6222	3	arv/1 ml	ebaloomulike muutusteta

** akrediteerimata meetod; * näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: laboratooriumi juhataja Anna Lobanova
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

27.02.2025