



ANALÜÜSIAKT VI25003889 - Joogivesi

Tellijä: TAPA VESI OÜ
Rakvere tee 1
45106 Tapa
Tapa linn
Lääne-Viru maakond

Leping: Tapa Vesi OÜ

Proovivõtjad: Uustal, Tiina, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, atest.nr. 2331/23

Proovivõtumeetod: EVS-ISO 5667-5

Proovivõtuaeg: 04.06.2025 13:30

Laborisse tulek: 04.06.2025 15:30

Analüüsi lõpp: 09.06.2025 10:02

Proovivõtukoha valdaja: TAPA VESI OÜ

Proovivõtukoh: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Valgejõe pst 14, Viru Haigla, hooldekodu köök

Proovi märgistus: MB192, 868

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus	EVS-EN 27888	500	µS/cm	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1	TON	
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622	1	TFN	
pH	ISO 10523	7,4		
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	2,1	mg/l Pt	
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: laborijuhataja Anna Lobanova
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

13.06.2025

ANALÜÜSIAKT VI25003889 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Enterokokid	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml	0
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Kolooniate arv 22°C	EVS-EN ISO 6222	50	arv/1 ml	ebaloomulike muutusteta

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: laborijuhataja Anna Lobanova

13.06.2025

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.