



ANALÜÜSIAKT VI26002798 - Joogivesi

Tellija: TAPA VESI OÜ
Rakvere tee 1
45106 Tapa
Tapa linn
Lääne-Viru maakond

Leping: Tapa Vesi OÜ

Proovivõtjad: Uustal, Tiina, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, atest.nr. 2331/23

Juuresolijad: Lande, Aivar, Tapa Vesi OÜ

Proovivõtuaeg: 13.05.2026 12:00

Laborisse tulek: 13.05.2026 14:55

Analüüsi lõpp: 15.05.2026 09:42

Proovivõtukoha valdaja: TAPA VESI OÜ

Proovivõtuukoht: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Põdrangu küla, Põdralauda, Põdrangu küla pumbajaam, tarbija kraan

Proovi märgistus: MB022

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Enterokokid	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml	0
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: Analüütik Ljudmilla Vähhi

18.05.2026

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.